

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-010

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#楼梯地面下料准备组装。		
存在问题	施工用手持式气割，氧气与燃气间距不足 5m 存在安全隐患		
整改要求	按照安全文明施工要求氧气与燃气间距不小于 5m。		
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	刘玉辉
整改情况	已全部整改 整改负责人：徐海宁 日期：2017.06.19		
复查意见	合格 复查人：王成 日期：2017.6.19		