

监理检查记录表

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JNSH-ZHJL-011

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面 1*4 电缆接线		
存在问题	个别 MC4 未紧固到位		
整改要求	按照组件安装工艺要求 MC4 应紧固到位		
检查人	张成	施工项目部 签收人/日期	刘玉辉
整改情况	已全部整改 整改负责人: 徐海宁 日期: 2017.06.20		
复查意见	合格 复查人: 张成 日期: 2017.6.21		