

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-012

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.21	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制仓内接线		
存在问题	发现预制仓内开关柜二次线较乱未固定		
整改要求	按照设计要求可靠固定预制仓内开关柜二次线。		
检查人	王书成	施工项目部 签收人/日期	刘玉新
整改情况	已全部整改 整改负责人 徐海宁 日期：2017.6.21		
复查意见	合格 复查人：王书成 日期：2017.6.22		