

监理检查记录表

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： JNSH-ZHJL-013

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.22	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面汇流箱安装及 1*4 电缆敷设， 1#屋面支架安装，屋面修复。		
存在问题	2#屋面汇流箱安装及 1*4 电缆敷设未对桥架拐角处保护存在损坏隐患。		
整改要求	按照规范要求敷设电缆。		
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	刘立新
整改情况	已全部整改 整改负责人:徐海宁 日期: 2017.06.22.		
复查意见	合格 复查人:王成 日期: 2017.6.23		