


监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-014

施工单位	南京东送电力科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017.06.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、2 号屋面汇流箱接线； 2、2 号厂房电缆铺设； 3、箱逆变电缆铺设准备； 4、开关舱内接线、设备安装；		
存在问题	1、2 号屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。		
整改要求	按照图纸设计要求对七号屋面汇流箱接线后防火封堵。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘呈辉
整改情况	已全部整改 整改负责人：徐海宁 日期：2017.6.23.		
复查意见	合格 复查人：王成 日期：2017.6.24.		