

监理检查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-015

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.24	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1 号屋面进行扁钢支架安装； 2、1 号屋面桥架安装。		
存在问题	1、1 号屋面桥架安装后盖板未固定存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工要求对十号屋面桥架安装盖板固定消除安全隐患。		
检查人	王山 A	施工项目部 签收人/日期	刘呈辉
整改情况	已全部整改 整改负责人：徐海宁 日期：2017.6.27		
复查意见	合格 复查人：王山 A 日期：2017.6.25		