

监理检查记录表

工程名称: 苏州吴江通筑 4.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 05

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.4	检查地点	1#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对1#厂房安装电缆桥架进行检查		
存在问题	发现底部有螺栓松动。		
整改要求	施工人员对松动处进行加固。		
检查人	张	施工项目部 签收人/日期	马冲 2018.6.4
整改情况	整改。 整改负责人: 马冲 日期 2018.6.4		
复查意见	合格。 复查人: 张 日期 2018.6.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。