

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 02

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.14		检查地点	苏州吴江康饮厂区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工人员进行组件安装工作			
存在问题	施工人员坐在组件上施工甚至有些施工人员为了个人方便直接从组件上走			
整改要求	有脚印的组件立即送检, 要求第二日对施工人员进行技术交底以及文明施工			
检查人	李明冬	施工项目部 签收人/日期	张江	
整改情况	已整改 整改负责人: 张江 日期 2017.9.15			
复查意见	组件未收影响 复查人: 李明冬 日期 2017.9.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。