

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 01

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 16 日		检查地点	苏州吴江康饮厂区屋 顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	施工人员进行组件吊装,			
存在问题	1、 组件吊装不规范, 吊机周围未拉警戒线 2、 组件进行吊运时, 指挥人员未佩对讲机 3、 组件搬运时, 发现施工人员搬运方式不对			
整改要求	现场要求立即拉警戒线, 指挥人员佩对讲机, 不允许指挥人员趴在女儿墙上对楼下施工人员进行呼喊指挥, 要求施工人员采用正确的方式进行搬运组件			
检查人	李明冬	施工项目部 签收人/日期	张斌	
整改情况	已整改 整改负责人: 张斌 日期 2017.9.21			
复查意见	已就地整改 复查人: 李明冬 日期 2017.9.21			