

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXSFT-SCK13

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/04	检查地点	现场施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工巡视检查		
存在问题	1、接入母排未按照标准工艺制作安装； 2、吊装作业未设置警戒隔离区域		
整改要求	不合格问题处立即处理至达标。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/12/04
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		