

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK01

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/06/13	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	上屋脚手架搭设不合格		
存在问题	1、爬梯脚手架基础不稳固，晃动 2、踏步未加固易踩空		
整改要求	立即处理达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/6/13
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		