# 监理检查记录表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 无锡泰创工业设备安装有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017/06/23 | 检查地点 | 混凝土预制块制作场 |
| 检查类型 | √巡视 | □定期 | □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 混凝土预制块预埋件腐蚀生锈 | | |
| 存在问题 | 1、混凝土预埋件腐蚀生锈 | | |
| 整改要求 | 立即处理达到设计要求。 | | |
| 检查人 | 张军枫 | 施工项目部签收人/日期 | 2017/6/23 |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | |