

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK12

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/08	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3#屋面进行组件搬运安装施工巡视检查		
存在问题	1、组件拆箱搬运过程中未按要求两人轻拿轻放		
整改要求	组件拆箱搬运过程中必须两人搬运，必须轻拿轻放，不得拖拽磨擦组件等		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/09/08
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		