

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK13

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/09	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	吊装作业安全专项巡视检查		
存在问题	由于在厂区施工其他人员较多，禁区和吊车吊臂下有时会有人员走动		
整改要求	要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定，检查符合规范要求后开始施工。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/09/09
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		