

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK17

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/14	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3#屋面组件安装安全文明施工专项巡视检查		
存在问题	1、随地大小便； 2、吸烟未到指定区域进行； 3、安装组件按压组件中心不宜受力区域。		
整改要求	要求施工人员加强培训立即整改达到标准、规范要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/09/14
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		