

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK18

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/15	检查地点	篮球场处电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	土建工程施工专项巡视检查		
存在问题	电缆沟深度不合规，未达到 70CM		
整改要求	要求施工人员加强培训立即整改达到标准、规范要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/09/15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		