

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号： ZHSUP-WXGT-SCK20

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/23	检查地点	5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	例行施工巡视检查		
存在问题	下雨天违规吊装作业		
整改要求	立即停工，要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定，雷雨天禁止吊装作业，待雨停，检查符合规范要求后开始施工。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/09/23
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		