

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK22

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/10/07	检查地点	3#屋面下
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架镀锌扁钢材料进场检查检查		
存在问题	部分材料镀锌不合规		
整改要求	不合格材料不得继续使用，处理达标后方可使用，现场无法处理应作退场处理。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/10/07
整改情况	退场处理 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		