

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-0012

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.25	检查地点	02号箱变吊装就位
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1: 已封闭道路，并设置安全警示标志，检查吊装机械设备（钢丝绳、等）合格后开始吊装。专职安全员进行旁站。 2: 监理进行安全技术交底。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡峰 2017.8.25
整改情况	整改负责人: 吕松 日期: 2017.8.24		
复查意见	合格。 复查人: 田同有 日期: 2017.8.24		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

