




安全检查记录表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20171226

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/26	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	永盛项目现正进行对我方所下发监理通知单整改事宜，检查施工现场屋面脚手架是否松动，后期维护通道是否做防护，现场施工人员是否采取安全防护措施，施工现场消防器材是否配备齐全、到位等；		
存在问题	1、个别施工人员未采取安全防护措施进行施工； 2、施工现场未做后期维护通道；		
整改要求	1、要求总包单位安排现场负责人驻场，督促施工班组安全文明施工，安全防护措施必须落实到每个人； 2、加强对现场施工人员安全知识培训，增强安全意识； 3、在屋面搭建安全防护通道，以便后期维护施工； 4、在雨天或屋面有霜的情况下杜绝施工；		
检查人	 张 琛、孙 彦 书	施工项目部 签收人/日期	 生 懋 勇 2017.12.26
整改情况	已按要求整改 <div style="text-align: right;">整改负责人:  日期 2018.1.19</div>		
复查意见	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">无</div> <div style="text-align: right;">复查人:  日期 2018.1.19</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

