

GFDZJEM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 恒发光伏发电有限公司 120.88MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-20170718

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正德电力工程监 理有限公司
检查时间	2017.7.18.		检查地点	1号光伏施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况描述	检查1号光伏施工现场夹具安装情况, 以及现场施工人员是否安全文明施工.			
存在问题	施工现场夹具安装过程中, 部分夹具 未紧固到位, 且施工现场发现烟头.			
整改要求	全面排查夹具安装情况, 对松动 夹具进行紧固处理, 并杜绝施工人员在 施工现场吸烟等.			
检查人	张栋	施工项目部 接收人日期	张栋 2017.7.18	
整改情况	整改负责人: 日期:			
复查意见	复查人: 日期:			

