

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJCJLB-20170720

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.20		检查地点	华宇纸业施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查华宇纸业施工现场, 夹具安装情况, 以及现场安全措施是否配备齐全, 现场施工人员是否安全文明施工.			
存在问题	施工现场部分夹具未按照要求紧固, 且现场发现烟头, 安全帽未全部佩戴等.			
整改要求	对紧固不到位夹具重新紧固, 对在施工现场吸烟者严厉处罚, 并督促现场施工人员全部做好安全措施.			
检查人	张楠	施工项目部 签收人/日期	15 张楠 2017.7.20	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

