


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJCJLB-20170727

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 7. 27		检查地点	华宇纸业施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查华宇纸业施工现场夹具导轨等安装是否符合规范, 各种安全措施是否配备齐全等.			
存在问题	现场部分导轨安装不符合规范要求, 个别施工人员未配戴安全帽, 现场施工材料随意堆放等.			
整改要求	对安装不合格的夹具导轨等全面排查整改, 加强对施工人员安全教育, 安全措施必须到位, 现场材料应有序堆放等.			
检查人	张林	施工项目部 签收人/日期	 2017. 7. 27	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

