

监理检查记录表

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-20171031

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.31		检查地点	1#厂房吊装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 今日我方监理对组件吊装进行检查。 2. 现场利用一台吊车进行吊装, 3人配合施工。			
存在问题	1. 现场未设安全警戒线。 2. 人员将包装纸壳直接以脚踢下。			
整改要求	1. 现场需设安全警戒线。 2. 将包装用吊车处取回吊车地面。			
检查人	张树仁、张树东	施工项目部 签收人/日期	张树仁 2017.10.31	
整改情况	现场已整改 整改负责人: 张树仁 日期: 2017.10.31			
复查意见	合格。 复查人: 张树仁 日期: 2017.10.31			

