

监理检查记录表

工程名称：永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20171116

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.16		检查地点	8#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 对 8# 厂房屋顶进行安全以及火灾隐患排查。 2. 发现 8# 厂房屋顶 2 处防雷保护措施不到位。			
存在问题	1. 8# 厂房屋顶防雷保护措施不到位。 存在安全隐患。			
整改要求	要求施工单位进行整改并上报监理单位 审核后进行整改。			
检查人	张权、张梅		施工项目部 签收人/日期	张权 2017.11.16
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

