

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72Kwp 分布式光伏发电项目 编号：002

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力 工程监理有限公司
检查时间	2017/11/20	检查地点	星源厂区
检查类型	巡视		
施工及检查情况简述	1、组件安装 2、现场安全及卫生检查		
存在问题	1、组件表面堆放物品； 2、施工人员安全意识较差； 3、现场垃圾清理不及时。		
整改要求	1、要求施工单位对施工人员进行组件安装技术交底，及安全教育培训。 2、要求施工单位及时清除现场垃圾。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	陈伟
整改情况			
	整改负责人： 日期		
复查意见			
	复查人： 日期		