

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号：003

施工单位	中航国际	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.8.7.	检查地点	誉丰厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查誉丰项目桥架安装。		
存在问题	发现桥架切口处毛糙。		
整改要求	要求现场整改。		
检查人	殷光林 王明飞	施工项目部 签收人/日期	陈伟 2017.8.7
整改情况	已现场整改。		
	整改负责人：陈伟 日期 2017.8.7		
复查意见	无。		
	复查人：王明飞 日期 2017.8.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。