

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.14	检查地点	上荒村光伏电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查现场。			
存在问题	1. 钢筋绑扎的个别部位未拧紧。 2. 模板支护不到位。			
整改要求	1. 钢筋绑扎必须到位。 2. 模板必须支护到位。			
检查人	李公、雷博文		施工项目部 签收人/日期	赖海庆
整改情况	已整改 整改负责人：赖海庆 日期 2017.09.15			
复查意见	整改完毕 复查人：李公 日期 2017.09.16			

