

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.11.9	检查地点	下坝村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 接地焊接处未做防腐处理。 2. 个别组件压块螺丝未拧紧。				
整改要求	1. 接地扁钢焊接处必须做防腐处理。 2. 组件压块螺丝必须紧固到位。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	张明 2017.11.9	
整改情况	已整改 整改负责人: 张明 日期 2017.11.10				
复查意见	整改完毕 复查人: 张明 日期 2017.11.11 				

