

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.20	检查地点	作业村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	棚顶转弯处，临时用电处理。施工队立即整改，安排专人检查。			
存在问题	1. 个别支架外观表面有麻面。 2. 个别支架横架水平度不够，存在扭曲现象			
整改要求	1. 麻面进行打磨、修补。 2. 支架进行校正			
检查人	商博文		施工项目部 签收人/日期	钟起有
整改情况	已整改。 整改负责人：钟起有 日期 2017.09.21			
复查意见	整改完毕 复查人：李 日期 2017.09.22			

