

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.12	检查地点	安富村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查现场。			
存在问题	1. 直流电缆布线凌乱。 2. 接地焊接处未做防腐处理。			
整改要求	1. 电缆布线要整齐、美观、规范。 2. 接地焊接处必须做好防腐处理，并且刷漆保护。			
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	李石生 2017.10.12	
整改情况	已整改	整改负责人：	李石生	日期 2017.10.14
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2017.10.15 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 监理项目部			