

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.29	检查地点	安治村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常. 临时用电合理. 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.			
存在问题	1. 屋面打孔处未做防水处理. 2. 个别支架立柱垂直度不符合规范要求.			
整改要求	1. 屋面打孔位置必须做好防水处理. 2. 支架立柱垂直度必须符合规范要求.			
检查人	李云、雷博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有 2017.10.29
整改情况	已整改		整改负责人	钟超有 日期 2017.10.30
复查意见	整改完毕		复查人	李云 日期 2017.10.31

