

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.25	检查地点	安背村光伏扶贫电站 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常。临时用电合理。施工项目部安排专职人员定期检查。			
存在问题	1. 支架檩条切口处未做防腐处理。 2. 现场施工垃圾随意丢弃。			
整改要求	1. 支架檩条切口处必须做好防腐处理。 3. 施工垃圾统一堆放，及时清理。			
检查人	李云、雷博文		施工项目部 签收人/日期	余石 2017.10.25
整改情况	已整改		整改负责人：	余石 日期 2017.10.26
复查意见	整改完毕		复查人：	李云 日期 2017.10.27

