

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.26	检查地点	桥岭村光伏扶贫电站光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工队均支架安装，基础立柱浇筑，桥架安装，电缆布线，进行全面检查，			
存在问题	1. 个别立柱基础顶表面有麻面。 2. 桥架电缆布线杂乱，不整齐。			
整改要求	1. 对麻面部位进行抹平，凿除。 2. 电缆布线整齐，桥架转弯处应打40°			
检查人	肖博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期 2017.09.26			
复查意见	整改完毕 复查人：肖博文			

