

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.11	检查地点	叶坪镇山岐村幼儿园	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 光伏基础及支架安装完成 100% 2. 光伏支架安装设计完成 90%			
存在问题	1. 施工人员未戴安全帽。 2. 侧立柱垂直度不符合规范要求			
整改要求	1. 要求包组员施工人员进行安全教育。 2. 不符合要求的主柱要求按规范要求校正。			
检查人	高博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有
整改情况	整改完毕 整改负责人: 钟超有 日期: 2017年7月14日			
复查意见	已整改 复查人: 高博文 日期: 2017.07.14 			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建