

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL - 00 /

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15	检查地点	石角村光伏扶贫电站 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	① 屋顶打孔位置, 个别未做防水处理。 ② 支架安装螺丝未紧固到位 ③ 施工垃圾随便堆放。			
整改要求	① 屋顶打孔位置一定要做好防水处理。 ② 安装螺丝时要紧固到位 ③ 施工垃圾统一堆放, 及时清理。			
检查人	李云、李博文		施工项目部 签收人/日期	张明 2017.9.15
整改情况	整改完毕 整改负责人: 张明 日期 2017.9.15			
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.9.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

