

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.9.26	检查地点	瓦子村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架安装螺丝未拧紧。 3. 施工屋顶安全防护措施不到位。				
整改要求	1. 施工人员进入现场必须戴安全帽。 2. 支架安装螺丝必须拧紧。 3. 施工屋顶安全防护措施必须到位。				
检查人	李云、雷博文		施工项目部 签收人/日期	朱石生 2017.9.26	
整改情况	整改完毕		整改负责人	朱石生	日期 2017.9.28
复查意见	整改完毕		复查人	李云	日期 2017.9.29

