

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.24	检查地点	永包村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 支架檩条切口处未做防腐处理。 2. 支架安装个别部位螺丝未拧紧			
整改要求	1. 支架檩条切口处必须做好防腐处理。 2. 支架螺丝必须紧固到位。			
检查人	李云、雷博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有 2017.10.24
整改情况	已整改 整改负责人 钟超有 日期 2017.10.25			
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2017.10.27			

