

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.11.6	检查地点	苏地村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 支架檩条切口未做防腐处理。 2. 施工垃圾随意丢弃。				
整改要求	1. 支架檩条切口处必须做防腐处理。 2. 施工垃圾统一堆放，及时清理。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	张明 2017.11.6	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完毕 整改负责人：张明 日期：2017.11.7 复查人：李云 日期：2017.11.9				



由 扫描全能王 扫描创建