

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.21	检查地点	超田村光伏扶贫电站光伏区。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏台区支架安装，在基础浇筑后进行全面检查，临时用电安全，可靠。			
存在问题	1. 个别支架横梁水平度不够。 2. 个别表面有麻面。			
整改要求	1. 对支架进行排查、检查、校正。 2. 对麻面部位进行修补、抹平。			
检查人	尚博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有
整改情况	已整改 整改负责人：钟超有 日期：2017.09.23			
复查意见	整改完毕 复查人：尚博文 日期：2017.09.25			

