

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.15	检查地点	1501村光伏扶贫电站光伏区。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工现场支架安装。在基础浇筑前进行全面检查。临时用电安全可靠。			
存在问题	1. 个别部位支架螺栓紧固不到位。 2. 用电区域无安全标识			
整改要求	1. 对松动的螺栓进行更换，并做整体排查。 2. 施工现场安全标识。安全防护设施到位。			
检查人	商博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有
整改情况	已整改 整改负责人：钟超有 日期 2017-09-18			
复查意见	整改完毕 复查人：商博文 日期 2017.09.18 			