

监理检查记录表

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-003

1 施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 10. 17	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	数控中心屋面组件安装 0.3MW，组件吊装，精铸厂房屋面组件吊装		
1 存在问题	精铸厂房屋面组件摆放后未进行固定。		
整改要求	因现场刮大风，要求施工单位做好施工期间的安全工作及原材料保护工作。		
检查人	杨玲玲	施工项目部 签收人/日期	马登科 2017.10.17
1 整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人：杨玲玲 日期：2017.10.17		
复查意见	复查人： 日期：		

