

监理检查记录表

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 004

施工单位	甘肃海鑫电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年09月30日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	由于10月01日至07日为国庆节假期,共7天。为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保假期期间的施工安全我监理项目部决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产生活用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况; 5. 对施工现场临时接地情况是否合格进行重点检查		
存在问题	1、检查时个别施工人员未佩戴安全帽 2、屋面采光带未安装有效防护措施		
整改要求	1. 加强施工人员安全意识做到全员正确佩戴安全帽 2. 屋面施工前 做好工作半径内采光带防护。		
检查人	杨晓红	施工项目部 签收人/日期	张永宏 9.30
整改情况	对要求完成整改 整改负责人: 张永宏 日期: 2017年9月30日		
复查意见	合格 复查人: 杨晓红 日期: 2017年9月30日		