


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 002

施工单位	河南易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.21	检查地点	12#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	未准备塌落度试验桶、试块盒		
整改要求	下通知单 001		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期		
复查意见	已整改 复查人:  日期 2017.10.21		