



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号：004

施工单位	河南易通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.06		检查地点	22#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改			
存在问题	22 号基础立柱支模未固定完全			
整改要求	下通知单 003			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2017.11.06
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2017.11.06			
复查意见	已整改 复查人:  日期 2017.11.06			