

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-006

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年11月24日	检查地点	场区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>目前已进入冬季，为保障本工程安全顺利进行，提出以下要求：</p> <p>1、立即上报冬季专项施工方案</p> <p>2、现场厂房屋面已出现结冰现象，要求贵方搭设施工通道并采取防滑措施</p> <p>3、加强现场管理，做好工人安全教育</p>		
存在问题	安全意识差		
整改要求	下发监理通知单 <u>ZHJL-OST-06</u>		
检查人	韩炬业	施工项目部 签收人/日期	2017.11.24
整改情况	<p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-06</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、我方已按监理要求，编制完成《冬季专项施工方案》并已上报监理审批。</p> <p>2、我方在施工防护措施中已采取防滑保护措施。</p> <p>3、对于每次新进人员，我方都会为新进人员安全教育，提高安全意识。</p> <p>关于以上工作请监理予以复核。</p>		

	整改负责人：刘振 日期 2017.11.26
复查意见	复查人：韩炬业 日期：2017.11.26