





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-004

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日	检查地点	6 号仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	6 号仓库屋面摆放的组件及临边护栏支架		
存在问题	1、组件摆放在支架上未进行临时固定，存在被风刮落的风险，要求你单位做好相关的安全防范措施。 2、护栏支架临边摆放，存在被风吹落的风险。 3、6#仓库处钢梯上屋面踏板未进行满焊。 4、屋面上的垃圾未及时清理。		
整改要求	1、组件摆放在支架上未进行临时固定，存在被风刮落的风险，要求总包单位立即进行采取安全防范措施，并进行固定处理。 2、针对护栏支架临边摆放问题，要求总包单位立即进行整改，防止支架高空坠落。 3、6#仓库钢梯上屋面踏板未进行满焊，要求总包单位立即整改，并按相关规范要求进行满焊。 4、屋面上垃圾，要求总包单位立即整改，保证屋面的干净整洁。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.11.15
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人:  日期: 2017.11.16		
复查意见	经复查，施工单位已派人进行整改 复查人:  日期: 2017.11.16		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。