


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

编号：AZJC-01

施工单位	浙江绿盈电力有限公司	监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.31	检查地点	低压施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对厂区内临时用电及安全文明施工进行检查		
存在问题	现场有个别插线板破损，插头裸露现象，多处线路缠绕搭接未做任何保护措施。		
整改要求	要求施工方做好安全交底工作，做好安全培训工作，要求立即整改。		
检查人	 张 斌	施工项目部 签收人/日期	 张 斌 2017.12.31
整改情况	 张 斌 整改负责人：  日期 2018.1.2.		
复查意见	复查人：  日期 2018.1.2.		