

监理检查记录表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号：HX-JCJL-01

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.27	检查地点	工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	彩钢瓦屋面夹具安装完成。 现场无人施工。		
存在问题	彩钢瓦屋面部分地方 ^{原有} 围护不够高。		
监理措施	要求施工单位增加防护。		
检查人	戚平、常青	施工项目部 签收人/日期	张燕飞 10.27
整改情况	已整改。 整改负责人：张燕飞 日期 2017.10.28		
复查意见	已整改合格，符合要求。 复查人：常青 日期 2017.10.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。