

. 监理检查记录表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-ZHJL-JCJL-006

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2018.04.29	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况简 述	今日对施工现场巡检, 发现如下问题。		
存在问题	组件边压型号不匹配, 组件边缘未固定。		
整改要求	更换边压, 边缘进行固定。		
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	张子求 2018.4.29 整改负责人: 张子求 日期: 2018.4.29		
复查意见	已整改完成 复查人: 常青 日期: 2018.5.2		